

珠海供水水质公告

2022年2月

水质指标		浑浊度	余氯	菌落总数	总大肠菌群	国标38项合格率	水质评价	
单位		NTU	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	%		
标准值	GB5749-2006	≤1, 特殊情况 ≤3NTU	出厂水 ≥0.3	≤100	不得检出	≥95%		
监测 平均值	出厂水	香洲水厂	0.23	0.85	0	0	100	达标
		唐家水厂	0.09	0.95	0	0	100	达标
		拱北水厂	0.18	0.79	0	0	100	达标
		南区水厂	0.13	0.89	0.1	0	100	达标
		西城水厂	0.18	0.84	0.4	0	100	达标
		莲溪水厂	0.26	0.78	0.3	0	100	达标
		龙井水厂	0.18	0.80	0.1	0	100	达标
		乾务水厂	0.15	0.83	2.4	0	100	达标
		三灶水厂	0.18	0.82	0.2	0	100	达标
		万山水厂	0.39	0.80	0	0	100	达标
		东澳水厂	0.54	0.70	0	0	100	达标
		桂山水厂	0.85	0.90	0	0	100	达标
		管网水水质合格率(%)						99.87
2月水质综合合格率(%)						99.89	达标	

珠海市供水有限公司

日期：2022年3月1日